ENAC
ENSAYOS
Nº 72/ LE 187

GAIKER
ik4 research alliance

INFORME DE CLASIFICACIÓN

Nº ASUNTO/INFORME: P-13-11882/15

CLIENTE: **SÁNCHEZ-SANDOVAL, S.L**

DIRECCIÓN: c/ Josep Pla s/n (HOSTAL NOU),
25680 VALLFOGONA DE BALAGUER (LLEIDA)

NOMBRE DEL PRODUCTO:	TABLERO OSB TRATADO CON IGNIMAD LA-33

Nº TOTAL DE HOJAS

6

(INCLUIDA LA PRESENTE)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material sometido a ensayo.
Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER ®, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

GAIKER
ik4 research alliance
Iratxe Zuazola
Coordinadora E + C
Zamudio, a 27 de Octubre de 2014

GAIKER
ik4 research alliance
29 OCT 2014
irteera - Salida
Nº: 45944

Fundación GAIKER sometida al Protocolo de Actuación en la Actividad Investigadora del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco. Registro de Fundaciones del País Vasco 34 de 26 de Junio de 2008

Este documento, emitido en GAIKER, puede ser CONFIDENCIAL. Prohibida su reproducción sin autorización. This document, issued in GAIKER, could be CONFIDENTIAL. Unauthorized reproduction is forbidden. Dokumentu hau, GAIKERen sortua, BABESPEKOA izan daiteke. Betegiriza debekatuta dago baimenik gabe.

GAIKER Centro Tecnológico • Parque Tecnológico, Edificio 202 • 48170 Zamudio • BIZKAIA • SPAIN
Tel.: 34 94 600 23 23 • Fax: 34 94 600 23 24 • E-mail: mark@gaiker.es • www.gaiker.es

EFQM Excellence award Prize

ENAC
ENSAYOS
Nº 72/ LE 187

GAIKER

CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta clasificación se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN 13501-1:2007 + A1:2009. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.

La clasificación obtenida es la siguiente:

REF. MATERIAL	CLASIFICACIÓN s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009
TABLERO OSB TRATADO CON IGNIMAD LA-33	(3), (4), (5) y (6)

Comportamiento al fuego		Producción de humos (2)			Gotas en llamas	
B	**-**	**s**	**1**	**,**	**d**	**0**

NOTAS:

2) El cálculo de los parámetros relacionados con la generación de humos se ha realizado siguiendo las directrices del apartado A.6.1.2 de la norma EN 13823:2010 (línea base relativa a la generación de humos obtenida a partir de los resultados procedentes del quemador principal).

Clasificación válida:

3) para el producto que presente las características recogidas en el apartado de descripción del producto clasificado.
4) para el producto siempre que se asegure una retención de al menos 40 litros de ignifugante IGNIMAD LA-33 por m³ de tablero OSB mediante autoclave vacío-vacío.
5) para el producto cuando se instale con juntas abiertas, juntas cerradas o sin juntas.

6) Esta norma de clasificación no representa una aprobación tipo o certificación del producto.

GAIKER

Jesús Ballestero Maestu
Responsable Máximo del Ensayo
Zamudio, a 27 de Octubre de 2014

Dokumentu hau, GAIKERen sortua, BABESPEKOA izan daiteke. Berreginiza debekatua dago baimenik gabe. Este documento, emitido en GAIKER, puede ser CONFIDENCIAL. Prohibida su reproducción sin autorización. This document, issued in GAIKER, could be CONFIDENTIAL. Unauthorized reproduction is forbidden.